

(株) 井本興業 長尾山工場

令和7年度

※燃焼中の燃焼ガスの温度、集塵機内で冷却されたガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

連続測定を要する維持管理情報については、紙媒体の記録情報を事業所で保管いたしております。

※冷却設備及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去を行った年月日

令和6年度

除去場所	ばいじんの除去を行った日											
	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	1/	2/	3/
冷却設備		20~21						20				
排ガス処理設備		20~21						20				

※煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度・ばい煙量又はばい煙濃度

採取した年月日		5/27	11/28										
測定結果が得られた日		6/12	12/12										
測定項目	測定場所												
※ばいじん (g/m3N)	煙突入口	0.047	0.017										
※窒素酸化物 (PPM)	煙突入口	36	47										
硫黄酸化物 (m3/h)	煙突入口	<0.01	<0.02										
※塩化水素 (mg/m3N)	煙突入口	1	1										
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3)	煙突入口	0.11	-										

※印項目の測定値は、排ガス中の酸素濃度(12%)換算値表示です。