

(株) 井本興業 長尾山工場 産業廃棄物焼却施設 維持管理情報の公表

1 施設の概要

項目	記載欄
設置者の名称	株式会社井本興業（代表取締役 井本 圭一郎）
事業場（工場）の名称	長尾山工場（宝塚工場）
施設の所在地	兵庫県宝塚市川面字長尾山15-327
施設の種類	産業廃棄物焼却施設
焼却炉の型式	（例：固定床式・ストーカ式・キルン式）
処理能力	4.8 t/日
処理する産業廃棄物の種類	木くず（木くず専用焼却炉）
設置許可年月日・許可番号	令和3年10月28日
産業廃棄物処分業許可番号	兵庫県 第02823158959号
維持管理に関する連絡先	Tel.0797-87-7127（宝塚工場）

2 排ガス中の測定結果（令和8年度）

ばいじん・塩化水素・窒素酸化物・硫黄酸化物は6か月に1回以上、ダイオキシン類は年1回以上の測定が必要です（許可条件や自治体の指導で回数が増える場合があります）。測定値は酸素濃度12％換算値。硫黄酸化物はK値規制のため排出量（m3N/h）と許容排出量を記載。実施しない回は空欄にせず「実施せず（年1回のため）」と記載。

測定項目	測定場所	単位	基準値	1回目 採取日	1回目 結果取得日	1回目 結果	2回目 採取日	2回目 結果取得日	2回目 結果
（記入例）ばいじん	煙突入口	g/m3N	0.08	令和〇.4.27	令和〇.5.24	0.021	令和〇.11.21	令和〇.11.28	0.033
ばいじん	煙突入口	g/m3N	0.25	令和8.5.28	令和8.6.16	0.015			
塩化水素	煙突入口	mg/m3N	700	令和8.5.28	令和8.6.16	<1			
窒素酸化物	煙突入口	ppm	250	令和8.5.28	令和8.6.16	51			
硫黄酸化物	煙突入口	m3N/h	0.33	令和8.5.28	令和8.6.16	<0.004			
ダイオキシン類	煙突入口	ng-TEQ/m3N	10	令和8.5.28	令和8.6.16	0.042			

3 連続測定結果（令和8年度）

「紙媒体で保管」と書くだけでなく、期間ごとの数値の概要を記載してください。維持基準は施設の型式・許可条件で異なります。連続測定の記録は事業所で保管し、閲覧できるようにしておく必要があります。

測定項目	測定場所	単位	維持基準	測定期間	最大値	最小値	平均値	記録の保管場所
燃焼ガスの温度	燃焼室内（要確認）	℃	800℃以上	令和8年4月～ 令和8年9月	635	34	334.5	事務所内
集じん器入口の温度	集じん器入口（集塵機）	℃	おおむね200℃以下	令和8年4月～ 令和8年9月	129	112	120.5	事務所内
一酸化炭素濃度	煙突	ppm	〇〇 ppm以下	令和8年4月～ 令和8年9月	158	0	79	事務所内

4 焼却灰の濃度と堆積ばいじんの除去（令和8年度）

焼却灰（ばいじん・燃え殻）のダイオキシン類は、排ガスとは別に年1回以上の測定結果を記載します。3 ng-TEQ/g は処理基準として一般に示される値です。施設ごとの条件は許可条件と自治体の様式で確認してください。

測定対象	採取年月日	結果取得年月日	測定結果（ng-TEQ/g）	基準値
ばいじん	令和8年6月1日	令和8年6月19日	0.0035	3 ng-TEQ/g以下
燃え殻	令和8年6月1日	令和8年6月19日	0.012	3 ng-TEQ/g以下

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去年月日（除去した月に日付を記入、除去しなかった月は「－」）

除去場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
排ガス処理設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 処分した産業廃棄物の種類及び数量（令和8年度・単位：t）

処分がなかった月は空欄ではなく「0」と記載。（尚 当社の焼却炉は、木くず専用焼却炉ですので他の品目の焼却処分は行っておりません。）と注記します。年間計・合計は自動計算です。

区分	品目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間計
産業廃棄物	木くず	0	3	0	0	0	0.8							3.8
特別管理産業廃棄物	該当なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計		0	3	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	3.8